



说明:

1. 图中尺寸均以厘米计, 比例为示意。
2. 中央分隔带两侧挡土设施分为立缘石与挡墙两种形式, 立缘石见本页图; 挡墙见下页图。现状新中大道桩号K0+000至桩号K0+120为立缘石形式, K0+120至K0+180为挡墙形式, 本次设计中挡土墙与立缘石分界线保持现状不变。
3. 注意新建立缘石与施工范围以外的现状立缘石应平顺连接。
4. 立缘石侧面与路面结构间应紧密无缝, 立缘石之间灌缝应饱满密实, 安放应稳固牢靠, 顶面平整不得有错牙、歪斜现象。立缘石之间用1:1水泥砂浆勾缝, 缝宽为1cm。用1:1水泥砂浆勾缝, 缝宽为1cm。
5. 本次工程采用立缘石为外表面光亮的预制构件, 不得现场浇筑。混凝土路缘石的抗折强度为C_r3.5, 不适合做抗折强度的构件抗压强度为C_c30, 吸水率不大于7%。