

第五章 技术参数及采购需求

一、采购需求

产品	参数	数量
动力喷水灭 火机	1、发动机形式：单缸、风冷、四冲程；2、发动机排量(ml)：≥37；3、整机净质量(kg)：≤10；4、额定功率(kW/r/min)：≥1.0/7000；5、水平射程(m)：≤8.7；6、最大流量(L/min)：≤7；7、启动性能(S)：≤8；8、耳旁噪声 db(A)：≤95。	100 台
移动水喷灭 火系统	1. 具有过热、无水保护功能，发动机无水、过热时应自动熄火； 2. *配备全方位保护式框架, 具有减震支撑结构、效率保障系统； 3. *发动机：2 冲程水冷与空气复合冷却的发动机；4. *裸机重量：≤11.9kg；5. 汽缸排量：≤80CC； 6. 最大功率：10HP；7. 综合油耗：2.5L/小时；8. *水泵型式：双级不锈钢叶轮离心泵；9. *最大扬程：≥220 米（流量为零）10. 最大流量：≥每秒 4.3 升；11. 最大射程：≥33 米；12. *冷却方式：闭路循环、强制水冷；13. *启动方式：具有无按键感应式电启\停装置和手拉启动，一体化启动马达；14. *电路系统封装保护措施：点火电路及启动控制系统实现全	5 套

	防水封装。15.*发电电压：14.5V，具有随机自充电功能；16. 控制电路全防水航空插头。17. 启动电池：超轻锂电池；18. 电池重量：$\leq 450\text{g}$；19. 出水尺寸：1.5 寸标准接口；20. 进水尺寸：内 1.5 寸，外 2 寸，标准接口；21. 外形尺寸：$\leq 420\text{mm} \times 290\text{mm} \times 170\text{mm}$；22.*引水手泵形式：防漏气不锈钢手泵；23. 油箱容量：≤ 12 升。	
消防水袋	1、外层材质：经线为涤纶长丝，纬线为涤纶长丝；2、编制方法：斜纹圆织；3、内层：进口聚氨酯衬里，厚度 $0.4 \pm 0.1\text{mm}$；4、长度：30 米/根，通径$\geq 40\text{mm}$，内径：$38 \pm 2\text{mm}$；5、工作压力$\geq 2.0\text{MPa}$；6、爆破压力$\geq 6.0\text{MPa}$，无经纬线断裂现象。	15 盘
阻燃服	1. 面料风格：纱卡；2. 材质：全棉；3. 克重：300 克± 10 克；4. 幅宽：148CM；5. 配比：100%；6. PH 值：5—8；7. 耐洗次数：50 次以上；8. 续燃时间：$\leq 2\text{S}$；9. 阴燃时间：$\leq 4\text{S}$；10. 损毁长度：$\leq 100\text{MM}$；11. 燃烧特征：无熔融无滴落；12. 热防护系数 TPP(水洗 50 次后)：462kw. s/m^2；13. 面料热稳定性：$\leq 10\%$；14. 阻燃标准：GB8965.1-2020 B 级；15. 线：不阻燃；16. 反光带：不阻燃；17.	1100 套

	魔术贴：不阻燃；18. 拉链：普通树脂拉链；19. 上衣口袋：4 个；20. 裤子口袋：斜插袋 2 个；21. 膝盖：双层；22. 肘部：双层；	
作训服	/	200 套

二、项目有关要求

- 1、质量要求：符合国家及行业相关规范和标准；
- 2、合同履行期限（交货及完工期）：合同签订生效后 5 日历日内供货完毕。
- 3、付款方式：合同签订到货后支付 50%，经相关部门验收合格后支付 40%，待调试运行正常支付剩余 10%。
- 4、质保期： 1 年。
- 5、技术要求
 - （1）所提供的产品必须为生产厂家提供的原厂货物，包装未开封，而且货物质量首先满足国家相关强制性规定、国家标准、行业标准或地方性标准。
 - （2）所提供的产品必须满足采购需求的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。
- 6、验收要求：
 - （1）、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
 - （2）、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照谈判文件规定、成交供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。
 - （3）、验收合格后 10 日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。